



CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CSS/01/2300-2/2016.

Tárgy: Vaskút Nagyközség Önkormányzata (6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.) építtető által 6521 Vaskút Kossuth L. u. 107. (1126/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő rendezvényterem épület tetőfelületére építendő 20,4 kW-os valamint 6521 Vaskút Kossuth L. u. 90. (76 hrsz.) ingatlanon lévő községháza épület tetőfelületére építendő 10,0 kW-os teljesítményű közcélú kisfeszültségű hálózatra tápláló háztartási méretű kiserőmű megépítésével kapcsolatos hatósági egyeztetés.

Ügyintéző: Veres Zsolt
Tel.: 62/680-380

Hív. szám: 690-21/2016., Friedrich Attila
Melléklet:

Vaskút Nagyközség Polgármestere

Vaskút

Kossuth L. u. 90.
6521

Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2016 APR 22.
749-18/2016szám	
Iratási jel:	Előadó: Friedrich A

Tisztelt Alszei Zoltán Polgármester Úr!

Tájékoztatást kérő levelét köszönettel megkaptuk, energetikai- és fűtőkorszerűsítés megújuló energiaforrások alkalmazásával (napelem) tárgyú beruházásokhoz kapcsolódó a 6521 Vaskút Kossuth L. u. 107. (1126/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő rendezvényterem épület tetőfelületére építendő valamint 6521 Vaskút Kossuth L. u. 90. (76 hrsz.) ingatlanon lévő községháza épület tetőfelületére építendő csatlakozási pontonként 50 kVA-nél kisebb teljesítményű háztartási méretű naperőművek építésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A villamos energia termelő és szállító építmények engedélyezését a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (tov.: VET) és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rend. (tov.: Vhr.) írja le.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (tov.: VET) 116. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a VET. 3. §-ában meghatározott építmények közül melyek építése engedély köteles tevékenység.

- A tárgyi építmények a VET 3. § 24. pontja szerinti háztartási méretű kiserőműnek minősülnek, a csatlakozási pontjai kisfeszültségűek és teljesítményük egyenként egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t.

„VET 3. §. 24. Háztartási méretű kiserőmű: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t;”

- A rendelkezésre álló dokumentumok és az ügyfél nyilatkozata szerint, a VET. 116. § (3) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján, **a tárgyban megnevezett tervezett napelemes rendszerekre, mint VET 3. § 24. pontja szerinti háztartási méretű kiserőművekre nem kell a Hatóságtól építési engedély kérni.**

„VET 116. § (1) A villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építéséhez, üzemeltetéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez az építésügyi hatóság (e fejezetben a továbbiakban: Hatóság), mint sajátos építményszerű engedélyező építésügyi hatóság e törvényben előírt engedélyre szüktessék.

(2) A 115. §-ban meghatározott engedélyezési eljárásoknál a Hatóság külön jogszabályban meghatározott esetekben egyszerűsített engedélyezési eljárást folytathat le.

(3) Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni

a) olyan kiserőmű építéséhez, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t azzal, hogy a csatlakozási ponton az összesített kiserőművi csatlakozási teljesítmény nem haladhatja meg az 50 kVA-t”

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

☐ 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 11. ☐ 6701 Szeged, Pf. 28.

☎ +36 (62) 680-380 ☎ +36 (62) 425-543

🌐 www.csmkh.hu ✉ szeged@mkeh.gov.hu

690-1/2016
04.22
Friedrich
A

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rend. előírási szerint a nem építési engedély köteles építményeknek a hatályos jogszabályokban (Étv, HÉSZ, OTÉK stb.) meghatározott követelményeket is teljesítenie kell.

„Vhr. 7. § Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött villamosenergia-ipari építmény, építési tevékenység építőipari kivitelezési tevékenysége akkor folytatható, ha

- a) az építésügyi jogszabályok, ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet is,
- b) az országos településrendezési és építési követelmények, és”

Abban az esetben, ha a megépített nem építési engedélyköteles építmény nem teljesíti a hatályos jogszabályokban előírtakat, a Hatóságnak a Vhr. 34. § (5) bek. alapján az építmény tulajdonosát bontásra kell köteleznie, amennyiben az építmény tulajdonosa nem alakítja át a jogszabályi előírásoknak megfelelően a megépült építményt.

Tájékoztatatom az alábbiakról:

- A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet és az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet előírásai szerint, a jogszabály hatálya alá tartozó termékeket (gép, berendezés), az Európai Unióban (Magyarországon) történő forgalomba hozatal előtt el kell látni a jogszabályokban előírt CE jelöléssel, mely azt jelenti, hogy a jogszabály szerinti megfelelőségi eljárást lefolytatták.

- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 116. § (3) bekezdés a), b) pontjában és (4) bekezdésében foglalt feltételektől eltérő erőmű építési engedély köteles.

- A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, 13. § (2) bekezdésében meghatározott sajátos építményszíntek tekintetében Hatóságunk építésügyi hatósággént jár el.

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2):

l) a külön jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői vezetékek, a magánvezetékek és a közvetlen vezetékek.

A tájékoztatás a csatolt dokumentumokra, adatokra vonatkozik, tájékoztatásunk nem teljes körű, csak az ügy szempontjából legérzékenyebb jogszabályi helyek konkrét megjelölését tartalmazza.

Jelen tájékoztatásomban megfogalmazott tartalomnak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető engedélynek, jogértelmezésnek.

S z e g e d, 2016. április 19.



Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott megbízásából


Kelelem János
főosztályvezető-helyettes

Levelet kapnak:

Posta:

Levél:

Címzett 3 példányban

Melléklet:

Helyben:

Irattár